

ModFond - RES+ FVE 50 kW – 5 MW s vlastní spotřebou, výzva 1/2025

NA CO LZE získat podporu?

- samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
- systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny (vždy spolu s FVE)
- systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (vždy spolu s FVE)
- **50 kWp – 5 MWp** (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny, **10 kWp – 5 MWp** (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny pouze pro projekty veřejných subjektů po celé ČR a objektů na území hl.m.Prahy

CO potřebujete k žádosti?

- požádáno o vydání stavební povolení
- smlouva o připojení výroby k distribuční soustavě
- dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu
- podklady k veřejné podpoře

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?

- možná **instalace na budově, na pozemku či kombinace budova a pozemek**
- v případě **bateriové akumulace je minimální podporovaná využitelná kapacita vyjádřená v kWh stanovena na 0,2 násobek a maximální podporovaná využitelná kapacita na 1 násobek podporovaného instalovaného špičkového výkonu přímo připojené FVE**. V případě překročení maximální podporované využitelné kapacity je dotace poměrově krácena
- **instalovaný výkon FVE nesmí překročit instalovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení** výroby k lokální, přenosové nebo distribuční soustavě
- **rezervovaný výkon (R_v), uvedený ve smlouvě o připojení výroby do DS/PS činí maximálně 30 % instalovaného výkonu (P_{inst}) výroby v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu (P_{inst}) výroby v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp**. Týká se pouze hodnoty rezervovaného výkonu pro novou FVE
- **smlouva o připojení FVE** do distribuční či přenosové soustavy (dále též “DS/PS”) musí obsahovat **možnost omezení využití rezervovaného výkonu** bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu **5%** celkové roční výroby této výroby (neplatí pro LDS)
- **FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu** tříd ochrany dle BPEJ I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa. Podmínka musí být splněna a **ověřitelná v KN** již při podání žádosti o podporu a nelze splnit tzv. dočasným vyjmutím ze ZPF
- případná **podpora na ukládání elektrické energie do baterií** nebo její transformace na vodík je možná pouze k FVE a ukládání (za měřidlem) – **prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE**
- vlastnictví licence do žádosti není vyžadováno.
- **žadatel nemusí být vlastník nemovitosti**
- **dotace** nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu, současně však **maximální jednotkovou dotaci** stanovenou výzvou dle konkrétního instalovaného výkonu
- **ukončení** realizace podpořených projektů **do 3 let od vydání rozhodnutí**
- žadatel je povinen **zajistit odborný technický dozor** v průběhu realizace
- **způsobilost výdajů začíná dnem vyhlášení výzvy (28.4.2025)**. V případě žádostí v režimu de minimis jsou

CO doporučujeme?

Velikost dotace bude určena na základě výpočtového nástroje. Nelze žádat na sdružené projekty, tedy na více přípojných míst.

KDO, KDE A KOLIK může získat?

Místo realizace projektu	Míra podpory								
	Malý podnik 0-49 zaměstnanců	Střední podnik 50-249 zaměstnanců	Velký podnik 250 a více zaměstnanců	Firma řízená veřejným sektorem	Obec	Škola MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, zájmové vzdělávání	NNO a církevní organizace	Mikroregion	Kraj
Území České republiky	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

minimální výše dotace: **0,1 mil. Kč** - maximální výše dotace: **100 mil. Kč**

KDY lze žádat?

Příjem žádostí: **01. 07. 2025 - 30. 01. 2026**

NA KOHO je možné se obrátit?



Mgr. Filip Podsedník
Ředitel divize životního prostředí
732 435 598
podsednik@renards.cz



Ing. Marcela Jahodová
Projektový manažer
739 633 895
jahodova@renards.cz